



水車設備納入実績表

納入年	顧客名 (敬称略)	発電所名	台数	水車形式	有効落差 (m)	流量 (m ³ /s)	最大出力 (kW)	回転速度 (min ⁻¹)	備考
2011	アルプス発電(株)	小早月	1	HT-1R2N	104.88	1.25	1057	720	
2011	独立行政法人水資源機構	大山ダム	1	HF-1RS	54.1	1.2	550	900	
2011	東京発電(株)	大宮	1	HF-1RF	39.56	0.178	55	1,000	リンクレス
2010	三重県企業庁	播磨揚水場	1	HF-1RT	16.282	0.7	86	900	
2010	東京電力(株)	砥川	1	HF-1RT	51.07	0.6	247	1,500	リンクレス
2010	中村河川国道事務所	地芳トンネル	1	HF-1RS	33.78	0.16	42	1,200	
2010	水資源機構	小貝川小水力	1	HF-1RS	17.372	0.769	110	1,000	
2010	三峰川電力(株)	蓼科	1	HF-1RS	66.23	0.45	251	1,200	
2010	東京発電(株)	華川	1	HF-1RS	17.03	1.0	145	750	
2010	神奈川県企業庁	葛原配水池	1	HF-1RT	14.0	0.3	32	1,500	リンクレス
2010	青森県外ヶ浜町	龍飛地区小水力	1	HC-1R1G	13.26	0.27	28	495	
2009	東京都水道局八雲給水所	八雲(給)小水力	1	HF-1RS	25.5	1.5	320	1,000	
2009	沖縄電力(株)	宮古第2	1	HC-1R1G	10.02	0.94	71	184	
2009	関西電力(株)	大里	1	HF-1RS	53	0.863	390	1,200	
2009	東京発電(株)	仁科川第3	1	HF-1RS	33.4	1.95	560	750	
2009	奈良県水道局	桜井(浄)小水力	1	HF-1RS	30	1.0	250	1,200	
2009	東京電力(株)	イフガオ	1	HF-1RT	63.5	0.425	211	1,200	リンクレス
2009	神奈川県企業庁	芹沢配水池	1	HF-1RT	21.0	0.4	66	1,000	リンクレス
2009	宇都宮市上下水道局	第3減圧所	1	HF-1RT	45.89	0.141	49	1,200	リンクレス
2009	東京発電(株)	山宮発電所	1	HF-1RT	42.49	0.61	193	1,500	リンクレス
2009	広島県沼田川水道事務所	宮浦浄水場	1	HC-1R1G	27.7	0.37	78	720	
2009	上越地域水道用水供給企業団	第1浄水場	1	HF-1RT	28.12	0.394	87	1,000	リンクレス
2008	(株)荻野商店	まるへい水力	1	HC-1R1G	6.3	0.557	26	127	
2008	バヌアツ	サラカタ#3	1	HF-1RS	27.3	2.9	660	500	

2008	長野県	浅川発電所	1	HC-1R1G	13.7	0.080	7.5	610	
2007	某社	沖縄県	1	HC-1R1G	57	0.021	8	1,200	
2007	東京発電(株)	妙典発電所	1	HF-1RS	41	1.0	320	1,000	
2007	東京発電(株)	幕張発電所	1	HF-1RS	48	1.0	400	1,000	
2007	カンボジア	O'Romis	1	HC-1R2G	25.7	1.05	212	378	
2007	カンボジア	O'Moleng	1	HC-1R2G	18.7	1.45	212	253	
2007	東京発電(株)	若田	1	HC-1R1G	20	0.516	82	530	
2007	奈良県水道局	郡山ポンプ場	1	HF-1RT	48	0.25	95	1,200	リンクレス
2006	四日市市水道局	高岡配水地	1	HF-1RS	60	0.46	230	900	
2006	三峰川電力(株)	三峰川第3	1	HP-1R2N	220	0.15	260	1,200	
2006	東京発電(株)	鷺沼	1	横軸チューブラ	13.1	0.96	90	1,500	
2006	東京発電(株)	港北	1	HF-1RS	36	1.5	344	1,000	
2005	熊本県清和村	清和水力	1	HC-1R2G	14.38	2.0	218	192	
2005	某社	某県営	1	HF-1RS	44.22	0.8	291	1,000	
2004	三重県企業局	宮川ダム	1	HF-1RS	64.50	0.5	247	1,200	
2004	電源開発(株)	鯛生	1	HF-1RS	18	0.5	74	900	
2003	東京海洋大学	制御試験用	1	HP-1R1N	85	0.0167	10	1,000	
2003	青森県	世増	1	HF-1RS	31.13	6.0	1600	429	
2002	YKK(株)	東北工場	1	HP-1R2N	66.0	0.111	57	7,500	
2002	日本マテリアル(株)	某	1	VP-1RS	5.0	0.18	5	1,000	
2001	神戸市	湊川処理場	1	HF-1RS	62.734	0.185	90	1,200	
2001	旭化成(株)	梁崎	1	HF-1RS	37.2	1.67	523	720	
2001	東北農政局	新宮川	1	HF-1RS	53.52	2.60	1100	600	
2000	三菱マテリアル(株)	生野	1	HF-1RS	33.3	0.86	240	900	
2000	ベトナム	Na Cha	1	HT-1R2N	54.2	0.3	130	1,000	
2000	旭化成(株)	黒原	1	HF-1RS	50.6	1.67	680	900	
1998	(株)コグド	千ヶ滝	1	HF-1RS	36.81	0.974	308	720	
1998	長野県木島平村	馬曲川	1	HC-1R1G	1.0	0.2	1.18	68	
1998	花王(株)	和歌山工場	1	HC-1R2G	10.713	0.056	4	360	
1998	ペルー政府	C.H.Cantage	1	HP-1R2N	292.0	0.213	510	1,200	
1998	中部電力(株)	烏川第一	1	HT-1R2N	103.67	1.53	1320	720	
1998	長野県長谷村	いこいの広場	1	HC-1R1G	9.0	0.005	0.2	500	
1995	北海道電力(株)	磯谷川第二	1	HT-1R2N	95.5	1.669	1320	600	

1995	バヌアツ	サラカタ (#2)	1	HF-1RS	27.8	1.45	336	750	
1994	ベトナム	B	1	HC-1R1G	17.0	0.31	40	300	
1994	ベトナム	A	2	HC-1R1G	10.0	0.8	61	238	
1994	バヌアツ	サラカタ (#1)	1	HF-1RS	27.8	1.45	336	750	
1993	福岡県企業局	犬鳴	1	HT-1R2N	61.13	0.3	145	1,200	
1992	ガテマラ	Comaja	1	HP-1R2N	100.0	0.16	128	900	
1992	ガテマラ	Takana	1	HP-1R2N	73.6	0.24	141	600	
1991	東北農政局	大平沼	1	HF-1RS	46.2	1.6	615	750	
1989	北陸電力(株)	船津	1	HF-1RS	41.1	1.057	365	900	
1988	長野県木島平村	馬曲川	1	HT-1R1N	65.0	0.23	126	900	
1987	東京電力(株)	黒川	1	HF-1RS	30.3	3.617	920	500	
1985	北陸電力(株)	白萩	1	HF-1RDS	74.2	2.5	1490	600	
1984	ネパール	—	25	VP-1RS	5.0	0.18	5	1,000	
1984	ネパール	—	5	VP-1RS	5.0	0.36	10	1,000	
1984	北海道企業局	新中野ダム	1	HF-1RS	35.7	1.0	290	1,000	
1983	マレーシア	ケダ州チェピア他	3	HC-1R1G	47.1	0.28	104	1,000	
1983	日本電気精器(株)	社内	1	HC-1R1G	5.0	0.15	5.7	300	
1982	ブータン	—	4	HC-1R2G	20.0	0.053	7.3	750	
1982	東京電力(株)	里見	2	HF-1RDS	45.78	3.339	1270	500	
1981	北海道増毛町	増毛	1	HF-1RS	17.0	0.195	25	750	
1980	東京発電(株)	観音橋	1	HF-1RS	72.03	1.67	1310	500	改造
1979	東京電力(株)	竹之内	1	HF-1RDS	68.23	3.6	2000	500	改造
1979	東京電力(株)	沼上#2	1	HF-1RDS	37.68	4.16	1200	500	
1979	東京電力(株)	沼上#1	1	HF-1RDS	37.56	3.88	1050	500	改造
1977	電源開発(株)	奥清津	1	HF-1RS	62	0.5	250	1,500	所内用
1977	東京電力(株)	沢名川	1	HF-1RS	50.42	0.556	168	750	改造
1973	東京発電(株)	大倉川	1	HF-1RS	100.15	2.37	1990	429	
1966	東京発電(株)	半野	1	HF-1RS	34.5	0.85	254	750	
1958	東京電力(株)	三枚橋	2	HP-1R2N	207.91	1.1	1680	500	改造
1953	東京電力(株)	室田	1	HF-1RDS	41.99	4.0	1350	429	

(注) HP=横軸ペルトン

HT=ターゴインパルス

HC=クロスフロー

HF=通常横軸フランシス